

Zertifikat

Prüfungsnorm **DIN 14675**

Zertifikat-Registrier-Nr. **01 675 1344546**

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH bescheinigt:

Zertifikatsinhaber: **Werner Schmelmer GmbH & Co. KG**
Bogener Straße 11
D - 94379 St. Englmar

Geltungsbereich: **Planung (Phase 6.1), Projektierung (Phase 6.2),
Montage und Installation (Phase 7),
Inbetriebsetzung (Phase 8),
Abnahme (Phase 9) und Instandhaltung (Phase 11)
von Brandmeldeanlagen.**

Durch ein Audit, Bericht Nr. **1344546**, wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der **DIN 14675** erfüllt sind.

Das Fälligkeitsdatum für Folgeaudits ist spätestens der **19. Januar**.

Gültigkeit: Dieses Zertifikat ist gültig nur in Verbindung mit dem Anhang und einem gültigem Zertifikat nach DIN EN ISO 9001.
Laufzeit : Nach DIN 14675 vom **23.05.2013 bis 19.01.2017**.
Erstzertifizierung **2013**



Wuppertal, 23.05.2013

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Zertifizierungsstelle nach DIN 14675
Friedrich-Engels-Allee 346, 42283 Wuppertal

DAT-ZE-017/03-01

Anhang zum Zertifikat

Prüfungsnorm **DIN 14675:2012**

Zertifikat-Registrier-Nr. **01 675 1344546**

Verantwortliche
Person(en) für
Brandmeldeanlagen
nach DIN 14675

**Herr Erich Zitzelsberger
Herr Michael Schötz
(Phasen 6 - 9 und 11)**

Zugelassene(s)
Brandmeldesystem(e)

**Phase 6.1 und 9 alle Systeme
Phasen 6.2, 7, 8 und 11**

**Total Walther GmbH / FAST 2000-D
Notifier / Typ NF 1000**

**Phase 11 (abgekündigte Systeme)
Total Walther GmbH / Typ Zetfas 1000/3000
Total Walther GmbH / Typ LOOP 500**

Gültigkeit:

Dieser Anhang ist gültig mit dem Hauptzertifikat vom
23.05.2013 bis 19.01.2017.
Erstzertifizierung 2003



Wuppertal, 23.05.2013

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Zertifizierungsstelle nach DIN 14675
Friedrich-Engels-Allee 346, 42283 Wuppertal

DAT-ZE-017/03-02